

**ORDIN Nr. 187 din 19 august 2010**

*pentru aprobarea*

**DISPOZIȚIILOR GENERALE PRIVIND APROBAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR  
LA SPA II PENTRU COMERȚ**

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 2 septembrie 2010

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind aprobarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu modificările ulterioare, precum și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:

**ART. 1**

Se aprobă Dispozițiile generale privind aprobarea împotriva incendiilor la spații pentru comerț, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

**ART. 2**

Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

\*

Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevăzute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998, cu modificările ulterioare.

Ministrul administrației și internelor,  
Vasile Blaga

București, 19 august 2010.  
Nr. 187.

**DISPOZIȚII GENERALE**  
**privind aprobarea împotriva incendiilor la spații pentru comerț**

**CAPITOLUL I**

**Scop și domeniu de aplicare**

**ART. 1**

(1) Prezentele dispoziții generale de aprobare împotriva incendiilor la spații pentru comerț, denumite în continuare dispoziții generale, au ca scop prevenirea și reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea condițiilor pentru limitarea propagării și dezvoltării acestora, prin măsuri tehnice și organizatorice pentru protecția utilizatorilor, forțelor care acționează la intervenție, bunurilor și mediului împotriva efectelor incendiilor.

(2) Dispozițiile generale se aplică spațiilor pentru comerț pe întreaga perioadă de exploatare a acestora.

(3) Dispozițiile generale sunt obligatorii pe întreg teritoriul României, indiferent de forma de proprietate.

**ART. 2**

(1) Prin spațiu pentru comerț se înțelege orice construcție sau amenajare destinată, prin proiectare și execuție, activității de comerț, inclusiv spațiile de depozitare și administrative aferente acestora.

(2) Spațiile pentru comerț se clasifică din punctul de vedere al modului în care au fost construite în:

- a) spații pentru comerț independente;
- b) spații pentru comerț înglobate în alte construcții.

(3) Spațiile pentru comerț se clasifică din punctul de vedere al complexității și diversității produselor comercializate în:

- a) centre comerciale de tip mall, hipermarket și supermarket;
- b) centre comerciale de tip show-room;
- c) magazine.

**ART. 3**

Prezentele dispoziții generale nu se aplică:

- a) spațiilor în care se desfășoară prestări de servicii, activități de alimentație publică și culturale/de divertisment;
- b) salilor de spectacole și cinematografele care intră în categoria spațiilor prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a);
- c) parcajelor subterane și supraterane aferente spațiilor pentru comerț.

**ART. 4**

Prezentele dispoziții generale se completează cu Normele generale de aprobare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007, și cu regulamentele tehnice din domeniul aprobării împotriva incendiilor aplicabile exploatarea construcțiilor și instalațiilor în toate spațiile de comerț.

## CAPITOLUL II

### Organizarea și desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor

#### ART. 5

Spațiile pentru comerț sunt reprezentate, de regulă, de proprietar, care însuși poate delega această responsabilitate persoanei care administrează spațiul pentru comerț.

#### ART. 6

(1) La nivelul operatorilor economici care desfășoară activități în spații pentru comerț, personalul cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor poate fi reprezentat, după caz, de către:

a) cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, numit exclusiv pentru această activitate, pentru clădiri cu suprafață desfășurată mai mare de 2.500 mp;

b) personal desemnat din cadrul serviciului privat pentru situații de urgență, care se încadrează în funcție de criteriile de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor private pentru situații de urgență, aprobate prin ordin al ministrului administrației și internelor;

c) persoana/e care îndeplinesc/îndeplinesc prin cumul atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

d) persoane fizice sau persoane juridice atestate pentru desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor, conform legii, pe bază de contract;

e) administrator, pentru spațiile unde sunt mai puțin de 10 angajați.

(2) Atribuțiile personalului prevăzute la alin. (1) lit. a) - d) pot fi îndeplinite de persoanele care fac dovada atestării pregătirii profesionale în domeniul apărării împotriva incendiilor, corespunzătoare atribuțiilor pe care urmează să le îndeplinească, sau persoanele din statele membre ale Uniunii Europene ori din statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) - părți ale înțelegerii privind Zona Economică Europeană, care au obținut recunoașterea calificării pentru exercitarea ocupațiilor respective.

#### ART. 7

(1) Utilizatorii spațiilor pentru comerț sunt:

a) personalul angajat;

b) personalul care desfășoară activități de prestări servicii/întreținere;

c) cumpărătorii.

(2) Prin cumpărător, în sensul prezentelor dispoziții generale, se înțelege persoana care se află la un moment dat în spațiul pentru comerț.

#### ART. 8

În cazul spațiilor pentru comerț înglobate în alte construcții, organizarea activității de apărare împotriva incendiilor reprezintă obligația:

a) proprietarilor construcțiilor, pentru spațiile comune;

b) locatarilor, pentru spațiile închiriate, dacă nu se prevede altfel prin contractul/convenția de închiriere sau prin alt act juridic similar încheiat între părți.

#### ART. 9

În domeniul apărării împotriva incendiilor, proprietarul are următoarele obligații principale:

- a) solicit avizele și autorizațiile de securitate la incendiu necesare pentru desfășurarea activității, conform legii;
- b) asigur încadrarea personalului cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, după caz;
- c) permite desfășurarea controalelor de apărare împotriva incendiilor organizate de către inspectoratele pentru situații de urgență județene/al municipiului București și de către personalul desemnat din cadrul serviciului privat pentru situații de urgență prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b);
- d) stabilește măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate;
- e) asigur instruirea utilizatorilor prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. a) și b) privind regulile de apărare împotriva incendiilor, prin personalul cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;
- f) asigur echiparea și dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentațiile tehnice, după caz, sau prevăzute de prezentele dispoziții generale;
- g) asigur, potrivit prezentelor dispoziții generale, întocmirea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor proprii unității și le aprobă;
- h) stabilește atribuțiile privind apărarea împotriva incendiilor, ce revin întregului personal;
- i) evaluează nivelul de apărare împotriva incendiilor și stabilește măsurile de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor;
- j) îndeplinește obligațiile privind asigurarea evacuării persoanelor și bunurilor, prevăzute la art. 94;
- k) reglementează, după caz, raporturile privind apărarea împotriva incendiilor în relațiile generate de contracte/convenții.

#### ART. 10

(1) Atribuțiile personalului prevăzut la art. 6 se detaliază astfel încât să permit, dacă este cazul, identificarea obligațiilor legale delegate de proprietar.

(2) Atribuțiile în domeniul apărării împotriva incendiilor care revin personalului prevăzut la art. 6 lit. a) - d) se stabilesc în fișele posturilor.

#### ART. 11

Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor, emise de proprietar, sunt după cum urmează :

- A. pentru spațiile pentru comerț cu suprafață desfășurată este mai mare de 400 mp:
  - a) dispoziția de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, după caz;
  - b) dispoziția privind stabilirea modului de organizare și a responsabilităților privind apărarea împotriva incendiilor;
  - c) instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor și atribuțiile salariale la locurile de muncă;
  - d) dispoziția privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului;
  - e) dispoziția privind organizarea instruirii personalului;
  - f) dispoziția de constituire a serviciului privat pentru situații de urgență ori contractul/convenția cu un serviciu privat pentru situații de urgență, după caz;
  - g) regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul și depozitarea substanțelor periculoase specifice, după caz;

h) convențiile/contractele cuprinzând răspunderile ce revin părților pe linia apărării împotriva incendiilor, în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile;

B. pentru spațiile pentru comerț cu suprafață desfășurată este mai mic de 400 mp: actele prevăzute la pct. A lit. a), c), d), e) și g).

#### ART. 12

Măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor în spațiile pentru comerț se stabilesc în funcție de următoarele:

- a) identificarea și combaterea surselor specifice de aprindere;
- b) categoriile de materiale și modul de gestionare a depozitelor combustibile susceptibile a se aprinde;
- c) dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;
- d) activitățile desfășurate de utilizatorii care se pot afla simultan în astfel de spații în construcții.

#### ART. 13

(1) Intervenția la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007.

(2) Pentru efectuarea operațiunilor prevăzute în cazul intervenției la locul de muncă, nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, precum și în afara programului de lucru, în zilele de repaus și sărbători legale.

(3) Prin loc de muncă se înțelege locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile unității, inclusiv orice alt loc din aria unității la care lucrătorul are acces în cadrul desfășurării activității profesionale.

(4) Atunci când pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiași clădiri există desfășurarea activității mai multă operatori economici sau mai multe persoane fizice autorizate, locul de muncă se delimitează conform contractului, convenției sau actului juridic similar încheiat între părți.

#### ART. 14

Planurile de protecție împotriva incendiilor la spațiile pentru comerț sunt:

- a) planul de evacuare a persoanelor;
- b) planul de depozitare și de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;
- c) planul de intervenție.

#### ART. 15

(1) Planurile de evacuare se întocmesc și se afișează în conformitate cu prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007.

(2) În cazul spațiilor pentru comerț înglobate în alte construcții, planurile de evacuare sunt extrase din planul de evacuare al obiectivului.

(3) Afișarea planului de evacuare pentru spațiile comerciale înglobate în alte construcții reprezintă obligația persoanei care administrează spațiul respectiv.

#### ART. 16

Planurile de depozitare și evacuare se întocmesc și se afișează conform Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007.

## ART. 17

(1) Planurile de intervenție se întocmesc în conformitate cu prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007.

(2) Întocmirea planurilor de intervenție pentru construcțiile în care sunt înglobate spații comerciale reprezintă obligația proprietarului construcției, ca integrator al tuturor măsurilor de apărare împotriva incendiilor la nivelul obiectivului.

(3) Modelul structurii-cadru a planului de intervenție este prevăzut în anexa nr. 3 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007.

## ART. 18

Planurile de protecție împotriva incendiilor se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcție de condițiile reale.

## ART. 19

(1) Personalul prevăzut la art. 6, care își desfășoară activitatea în spațiile pentru comerț exterior suprafața desfășurată este mai mare de 400 mp, are următoarele obligații principale:

a) îndrumă și controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor, în cadrul operatorului economic unde a fost desemnat;

b) participă la controlul pe linia apărării împotriva incendiilor desfășurat de inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență județene/al municipiului București;

c) identifică pericolele de incendiu care pot să apară la nivelul acestor tipuri de unități;

d) informează proprietarul asupra deficiențelor pe linia apărării împotriva incendiilor constatate pe timpul controlului și face propuneri de înlăturare a deficiențelor constatate;

e) instruește, în limita competențelor de încredere, personalul angajat și personalul care desfășoară activități de prestări servicii/întreținere;

f) participă, în limita atribuțiilor conferite, la evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu;

g) asigură întocmirea, completarea și reactualizarea planurilor de protecție împotriva incendiilor și verifică periodic nivelul de cunoaștere a acestora de către personal;

h) informează operativ, după caz, proprietarul sau persoana care administrează spațiul respectiv privind problemele apărute pe linia apărării împotriva incendiilor, modul de soluționare a acestora și urmărirea îndeplinirii măsurilor stabilite în acest scop;

i) participă, cu aprobarea proprietarului sau persoanei care administrează spațiul respectiv, după caz, la acțiuni pe tema apărării împotriva incendiilor - cursuri, instructaje, analize, organizate de către inspectoratele pentru situații de urgență județene/al municipiului București sau de către alte entități abilitate prin lege, și propune organizarea unor astfel de acțiuni;

j) asigură tematică și desfășurarea activității de instruire periodică în domeniul apărării împotriva incendiilor a personalului propriu și informează, după caz, proprietarul sau persoana care administrează spațiul respectiv asupra neregulilor constatate;

k) participă la evaluarea anuală a nivelului de apărare împotriva incendiilor, efectuat, după caz, de proprietarul sau persoana care administrează spațiul respectiv, și propune alocarea de fonduri necesare pentru procurarea de mijloace tehnice noi de apărare împotriva incendiilor și pentru menținerea funcționalității celor existente;

l) verific meninerea mijloacelor de marcarea și semnalizare în stare de funcționare și amplasarea acestora conform modului stabilit;

m) asigur întreținerea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor și a mijloacelor de semnalizare, conform prescripțiilor tehnice.

(2) Personalul prevăzut la art. 6, care își desfășoară activitatea în spațiile pentru comerț cu suprafață desfășurată este mai mic de 400 mp, îndeplinește obligațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) - e), g), h), j), l) și m).

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. g) și alin. (2), dacă prin alte acte normative nu se stabilește altfel, în cazul magazinelor cu o singură încăpere nu se întocmesc planurile de evacuare a persoanelor.

#### ART. 20

Personalul angajat are următoarele atribuții principale:

a) să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevederile prezentelor dispoziții generale și măsurile și regulile specifice stabilite de operatorul economic;

b) să respecte instrucțiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate în dotarea operatorului economic;

c) să participe, conform atribuțiilor stabilite, la evacuarea personalului în condiții de siguranță;

d) să intervină, conform instrucțiunilor specifice, pentru stingerea oricărui început de incendiu, utilizând mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotare.

#### ART. 21

Personalul care desfășoară activități de prestări de servicii/întreținere are următoarele obligații:

a) să respecte, după caz, instrucțiunile/regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor;

b) să intervină, conform instrucțiunilor specifice, pentru stingerea oricărui început de incendiu, utilizând mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotare;

c) să nu aducă în stare de neutilizare instalațiile de protecție împotriva incendiilor și mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;

d) să nu aducă în stare de neutilizare mijloacele de semnalizare destinate apărării împotriva incendiilor.

#### ART. 22

Cumpărătorul are următoarele obligații principale:

a) să respecte, după caz, instrucțiunile/regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor, aduse la cunoștință sub orice formă de către proprietar;

b) să nu aducă în stare de neutilizare instalațiile de protecție împotriva incendiilor și mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;

c) să nu aducă în stare de neutilizare mijloacele de semnalizare destinate apărării împotriva incendiilor;

d) să respecte toate mesajele transmise în caz de incendiu.

#### ART. 23

(1) La întocmirea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor la spațiile pentru comerț se ține seama, în principal, de:

a) specificul activităților care se desfășoară în spațiile respective;

- b) categoria de utilizatori care trebuie să le cunoască și să le aplice;
- c) includerea regulilor de prevenire a incendiilor și enumerarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor din dotarea sau echiparea construcțiilor;
- d) modalitățile practice de evacuare a utilizatorilor;
- e) dotarea cu mijloace de intervenție adecvate pentru stingerea incendiului, necesare personalului de intervenție propriu și extern.

(2) Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de către personalul prevăzut la art. 6 și se pot streșui de către acesta, după aprobarea de către proprietar.

(3) Extrase din instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor, cuprinzând prevederile specifice, se afișează la fiecare loc de muncă, prin grija personalului prevăzut la art. 6.

(4) Extrase din instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor pentru cumpărători se afișează în locuri vizibile, prin grija personalului prevăzut la art. 6.

#### ART. 24

Controlul intern de prevenire a incendiilor la nivelul spațiilor pentru comerț, executat de personalul prevăzut la art. 6, se finalizează prin documente scrise, în care se consemnează cel puțin:

- a) spațiile pentru comerț sau instalațiile care au fost supuse controlului;
- b) constatările rezultate din teren;
- c) propuneri de măsuri și acțiuni de înlăturare a deficiențelor și de îmbunătățire a activității.

#### ART. 25

Prin amplasare și funcționare, spațiile comerciale înglobate în alte construcții nu trebuie să afecteze securitatea la incendiu a construcției.

### **CAPITOLUL III**

#### **Reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor**

#### **SECȚIUNEA 1**

#### **Reguli generale de apărare împotriva incendiilor**

#### ART. 26

Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea spațiilor pentru comerț privesc:

- a) controlul/supravegherea din punctul de vedere al prevenirii incendiilor, pe timpul desfășurării și după încheierea activităților;
- b) stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu;
- c) menținerea condițiilor realizate prin proiect pentru evacuarea utilizatorilor în siguranță și pentru securitatea echipelor de intervenție în cazul izbucnirii unui incendiu;
- d) întreținerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

#### ART. 27

În cadrul spațiilor pentru comerț trebuie să fie asigurate marcarea și semnalizarea:

- a) căilor de acces, evacuare și intervenție;
- b) locurilor pentru fumat, în condițiile legii;
- c) mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

#### ART. 28



(1) În spațiile pentru comerț fumatul este interzis, cu excepția locurilor special amenajate, în condițiile legii.

(2) Acest lucru se marchează la intrarea/întrările în clădire, prin afișarea, în conformitate cu prevederile standardelor specifice, a simbolisticii și a sintagmei "FUMATUL INTERZIS".

#### ART. 29

(1) Ușile, căile de acces și locurile de depozitare utilizate de serviciul de intervenție pentru desfășurarea activităților de salvare și stingere a incendiilor trebuie să fie accesibile în orice anotimp și în orice condiții.

(2) Orice utilizator aflat în spațiul pentru comerț trebuie să aibă acces liber și nerestricționat la căile de evacuare în caz de incendiu.

#### ART. 30

(1) Se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului căilor de acces prin depozitarea de mrfuri sau ambalaje.

(2) Este obligatorie verificarea zilnică a căilor de evacuare, pentru menținerea acestora în stare de practicabilitate.

#### ART. 31

Pe întregul traseu de evacuare din spațiile pentru comerț se interzic următoarele:

a) montarea de oglinzi, perdele, praguri sau alte elemente care pot crea confuzie în perceperea traseului de evacuare;

b) amplasarea de dozatoare pentru sucuri/cafea, amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale pe holuri, în casele de scări, sub rampele scării;

c) amenajarea unor locuri de muncă sau activități pe căile de evacuare, inclusiv cele cu caracter de amenajare temporară, cum ar fi: expoziție/prezentare a unor produse promoționale, care reduc gabaritul acestora și care nu sunt prevăzute în proiect;

d) amplasarea de decorațiuni realizate din materiale combustibile.

#### ART. 32

(1) Căile de evacuare a spațiilor pentru comerț nu trebuie să conducă spre spații din care evacuarea nu se poate continua.

(2) Se interzice blocarea în poziție deschisă a ușilor caselor de scări, de pe coridoare, a celor cu dispozitive de autoînchidere cu rol de a opri prinderea fumului și gazelor fierbinți pe căile de evacuare.

(3) Pe timpul desfășurării activității în spațiile pentru comerț se interzice încuierea ușilor de pe traseele de evacuare a utilizatorilor.

(4) Se interzice mascarea indicatoarelor și a panourilor de marcarea căilor de evacuare, a corpurilor de iluminat de siguranță pentru evacuare, butoanelor de semnalizare, detectoarelor, capetelor sprinkler, stingătoarelor de incendiu cu decorațiuni, postere, afișe sau bannere publicitare și alte materiale similare sau prin depozitarea diferitelor materiale.

#### ART. 33

(1) Indiferent de sezon, căile de acces și intervenție se întrețin pentru a fi practicabile, curate și libere de orice obstacole, materiale, utilaje, ambalaje, zăpadă, care ar putea împiedica intervenția operativă pentru stingerea incendiilor.

(2) Menținerea în stare de practicabilitate a căilor de evacuare și intervenție reprezintă obligația proprietarului construcției în care sunt înglobate spațiile pentru comerț.

#### ART. 34

Cile de evacuare trebuie să permit evacuarea în siguranță a persoanelor cu dizabilități motorii.

#### ART. 35

(1) Verificarea iluminatului de siguranță, între înerea și menținerea acestuia în stare de funcționare, în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, se asigură de către personalul prevăzut la art. 6.

(2) Executarea compartimentărilor interioare temporare în cadrul spațiilor pentru comerț trebuie să afecteze iluminatul de siguranță. În situația executării unor astfel de compartimentări este obligatorie dispunerea, suplimentară, de corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranță.

#### ART. 36

(1) Orice deficiență constatată la sistemul de alarmare în caz de incendiu cu mesaj preînregistrat, dacă acesta există, se remediază imediat.

(2) Verificarea funcționalității sistemului de alarmare menționat la alin. (1) la spațiile pentru comerț se face zilnic de către personalul prevăzut la art. 6.

#### ART. 37

(1) Exploatarea sistemelor, instalațiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, mașinilor și utilajelor de orice categorie se face conform reglementărilor tehnice specifice și instrucțiunilor producătorilor.

(2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) cu defecțiuni, improvizații sau fără protecția corespunzătoare față de materialele sau substanțele combustibile din spațiul în care sunt utilizate este interzisă.

(3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) este obligatorie respectarea instrucțiunilor de funcționare, verificarea și întreținerea, precum și a măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, emise și aprobate potrivit legii.

#### ART. 38

(1) În spațiile pentru comerț pot fi pstrate pentru curățenie, igienizare, deparazitare, dezinfecție, în bidoane ermetice închise și în locuri special amenajate, lichide inflamabile în cantitate totală de maximum 25 l.

(2) Curățarea pardoselii, parchetului, dușurilor, mochetelor etc. cu benzină, neofalin sau alte lichide inflamabile este interzisă.

#### ART. 39

(1) Menținerea în stare de funcționare a instalațiilor și sistemelor de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie.

(2) Utilizarea sistemelor de captare și scurgere la pământ a electricității statice, conform instrucțiunilor specifice și reglementărilor tehnice, este obligatorie.

#### ART. 40

(1) Produsele și materialele combustibile se amplasează la distanță de siguranță față de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.

(2) Se interzic folosirea sobelor și a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizații, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum și aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.

(3) Verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a corpurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.

#### ART. 41

(1) Pe timpul depozitării, manipulării și expunerii produselor sau substanțelor combustibile, se țin seama de proprietățile fizico-chimice ale acestora, astfel încât la contactul dintre ele să nu se producă ori să nu se propage incendiul.

(2) Produsele și substanțele combustibile se manipulează și se depozitează în ambalaje adecvate, realizate și înscrise corespunzător, în vederea identificării riscurilor de incendiu și stabilirii procedurilor și substanțelor de stingere sau de neutralizare adecvate.

(3) Disponibilitatea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare.

(4) La elaborarea planurilor de intervenție se țin seama de compatibilitatea produselor sau substanțelor combustibile cu substanțele de stingere.

#### ART. 42

(1) Deeurile se îndepărtează prin metode și mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea programului de lucru, și se depun în locuri special destinate depozitării sau distrugerii lor, stabilite de persoana care administrează spațiul, potrivit prevederilor legislației specifice în vigoare.

(2) Deeurile și ambalajele combustibile care se reutilizează se depozitează, cu asigurarea distanțelor de siguranță față de clădiri, în funcție de natura și de proprietățile fizico-chimice ale acestora.

(3) Deeurile și ambalajele combustibile care nu se reutilizează se înlătură și se distrug conform reglementărilor specifice.

(4) Se interzice fumatul în spațiile de colectare a ambalajelor și deeurilor combustibile.

#### ART. 43

Materialele și substanțele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează conform instrucțiunilor producătorului, luându-se măsurile de control și prevenire a fenomenului de autoaprindere.

#### ART. 44

Toate instalațiile/conductele prin care circulă substanțe lichide sau gaze se marchează prin culori specifice de identificare a naturii substanței, respectiv a pericolului pe care îl reprezintă aceasta, prevăzute de normele tehnice specifice.

#### ART. 45

(1) Lucrările de termoprotecție/ignifugare se execută numai de către personal autorizat, conform normelor tehnice specifice.

(2) Calitatea lucrărilor executate se certifică prin documente emise conform reglementărilor în vigoare.

(3) Lucrările de termoprotecție/ignifugare aplicate pe elementele de construcție și/sau pe structurile din alcătuirea construcțiilor protejate/tratate se execută cu periodicitatea impusă de reglementările tehnice specifice și instrucțiunile producătorului.

#### ART. 46

Elementele de limitare a propagării incendiului, de izolare termică și de etanșare la fum și la gaze fierbinți din alcătuirea construcțiilor și a instalațiilor se mențin în permanență în bună stare, pentru a-și îndeplini rolul stabilit.

#### ART. 47

În spațiile pentru comerț, cantitățile de materiale și de substanțe combustibile utilizate nu trebuie să conducă la depășirea densității sarcinii termice stabilite prin reglementări tehnice sau prin documentațiile tehnice de proiectare.

#### ART. 48

Lucrările de verificare, reparare și întreținere a dispozitivelor, echipamentelor, instalațiilor și sistemelor destinate apărării împotriva incendiilor se execută numai de personal autorizat.

#### ART. 49

(1) În perioadele caniculare sau secetoase și în cele premergătoare sezonului rece, persoana care administrează spațiul asigurat, prin personalul cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, elaborarea și punerea în aplicare a unor programe speciale de măsuri specifice de prevenire a incendiilor.

(2) Măsurile specifice în perioadele caniculare sau secetoase cuprind, în principal, următoarele:

- a) identificarea și nominalizarea sectoarelor de activitate în care crește riscul de incendiu în condițiile caracteristice temperaturilor ridicate și lipsei de precipitații;
- b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;
- c) asigurarea protecției față de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor și a altor tipuri de ambalaje care conțin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;
- d) asigurarea și verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu.

(3) Măsurile specifice înainte de începerea sezonului rece cuprind, în principal, următoarele:

- a) controlul instalațiilor, al sistemelor de încălzire existente și al componentelor acestora (surse de căldură, conducte, corpuri și elemente de încălzire, sobe, coșuri și canale de fum etc.), înlocuindu-se defecțiunile constatate și asigurându-se funcționarea la parametrii normali;
- b) protejarea contra înghețului a componentelor instalațiilor de stingere cu apă;
- c) asigurarea uneltelor și accesoriilor pentru dezapezirea căilor de acces, de evacuare și de intervenție.

#### ART. 50

Persoana care administrează spațiul, prin persoanele responsabile cu activitatea de apărare împotriva incendiilor, are obligația de a asigura menținerea permanent în stare de funcționare a hidranților exteriori de incendiu, a accesibilității către aceștia, precum și protecția împotriva lovirii de către autovehicule.

#### ART. 51

La terminarea programului de lucru, în spațiile pentru comerț în care încălzirea se face cu sobe, cu sau fără acumulare de căldură, se întrerupe funcționarea acestora.

### **SEC IUNEA a 2-a**

#### **Spații de expunere și comercializare a produselor**

#### ART. 52

(1) Materialele pentru standurile de expoziție și vânzare din spațiile accesibile cumpărătorilor se confecționează din produse cu clasa de reacție la foc minim B, s1, d1.

(2) Decorațiunile din materiale combustibile se amplasează la distanțe de siguranță față de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibil aprinderea lor.

#### ART. 53

Pentru evacuarea persoanelor din spațiile de expunere și comercializare a produselor, în caz de incendiu, se asigură următoarele măsuri principale:

a) amplasarea raioanelor cu produse pentru copii sau a produselor care prezintă pericol de incendiu în locuri ușor evacuabile (parter, etajul 1);

b) organizarea și instruirea personalului cu activitate în zona de comercializare a produselor cu privire la evacuarea utilizatorilor, în condiții de securitate, fără generarea fenomenului de panică;

c) marcarea și menținerea practicabilă a căilor de evacuare;

d) asigurarea bunei funcționări a iluminatului de siguranță pentru evacuare;

e) asigurarea funcționării ascensoarelor de pompieri.

ART. 54

Instalațiile electrice necesare pentru funcționarea firmelor, vitrinelor și reclamelor luminoase din spațiile de expunere a produselor se verifică periodic.

ART. 55

În cazul utilizării panourilor, afișelor și benzilor publicitare temporare în spațiile de expunere a produselor se respectă, în principal, următoarele:

a) amplasarea trebuie să se realizeze astfel încât acestea să nu mascheze indicatoarele și panourile de securitate la incendiu sau să îngreuneze accesul către mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;

b) se interzice ca inscripțiile sau semnele utilizate în panourile sau afișele publicitare să aibă o culoare ori formă care ar permite confuzia cu indicatoarele și panourile de securitate la incendiu;

c) materialele utilizate la confecționarea panourilor trebuie să fie din produse cu clasa de reacție la foc minim B, d1 și s0.

ART. 56

(1) Standurile temporare pentru promoțiile de vânzare a unor produse se amplasează în locurile special destinate prin proiect.

(2) Se interzice amplasarea standurilor prevăzute la alin. (1) pe căile de evacuare.

(3) Se interzice amplasarea standurilor dacă acestea blochează sau îngreunează accesul către mijloacele tehnice de primă intervenție.

ART. 57

(1) Se interzice utilizarea sau efectuarea de demonstrații privind funcționarea aparatelor care folosesc combustibil lichid, solid sau gazos.

(2) Se interzice funcționarea motoarelor termice în spațiile accesibile publicului.

ART. 58

În spațiile accesibile utilizatorilor se interzice efectuarea de demonstrații sau promovarea comercială a unor produse care produc fum, utilizează lichide/gaze combustibile și/sau inflamabile.

ART. 59

În spațiile destinate verificării funcționării produselor comercializate se asigură următoarele măsuri:

a) se verifică funcționarea produselor comercializate numai de către personalul special instruit pentru această activitate;

b) se interzice aglomerarea spațiilor pentru probe cu alte mărfuri care nu sunt destinate a fi verificate.

ART. 60

În locurile în care se execută verificarea funcționării produselor comercializate, la terminarea programului, se oprește alimentarea cu energie electrică a aparaturii a cărei funcționare nu mai este necesară.

## **SEC IUNEA a 3-a**

### **Spații de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor**

ART. 61

În spațiile pentru comerț se pot comercializa produse pirotehnice/artificii, în condițiile legii.

ART. 62

Spațiile de depozitare trebuie să fie independente față de construcția în care se comercializează produse pirotehnice/artificii.

ART. 63

Se interzice păstrarea sau depozitarea produselor pirotehnice/artificiilor în alte ambalaje decât în cele originale care asigură nivelul de securitate corespunzător.

ART. 64

La depozitarea și comercializarea produselor pirotehnice/artificiilor este obligatorie respectarea reglementărilor specifice și instrucțiunile producătorului.

ART. 65

Se interzice depozitarea sau păstrarea materialelor ușor inflamabile în depozitele și spațiile de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor.

ART. 66

Produsele pirotehnice/artificiile ambalate se amplasează și se depozitează astfel încât:

- a) să poată fi evacuate ușor în caz de incendiu;
- b) să se afle la distanțe de siguranță față de sursele de cldură și de conductorii electrici.

ART. 67

Pe timpul programului, prezența permanentă a personalului care deservește spațiul de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor este obligatorie.

ART. 68

Instruirea personalului de deservire a spațiului de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor, în ceea ce privește măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor și exploziilor, este obligatorie.

ART. 69

La terminarea programului, în spațiul de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor se iau măsurile suplimentare pentru asigurarea siguranței spațiului și pentru eliminarea eventualelor surse cu potențial de aprindere a materialelor din spațiul respectiv.

## **SEC IUNEA a 4-a**

### **Farmacii și spații de depozitare a produselor farmaceutice**

ART. 70

Pentru farmacii și spațiile de depozitare a produselor farmaceutice, suplimentar față de regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite în prezentele dispoziții generale, se respectă și următoarele:

- a) pstrarea i depozitarea produselor farmaceutice se face n func ie de natura, forma, dimensiunile, modul de ambalare, comportarea la foc i propriet ile fizico-chimice, f r a dep i sarcina termic prev zut de proiectant;
- b) produsele farmaceutice care n combina ie cu altele prezint pericol de incendiu se depoziteaz astfel ncât s nu fie asigurat contactul ntre ele nici chiar accidental;
- c) etichetarea i marcarea recipientelor n care se p streaz substan e farmaceutice se realizeaz conform prevederilor legale n vigoare;
- d) depozitarea produselor farmaceutice se face cu respectarea distan elor normate fa de instala iile electrice, de nc lzure, surse de foc/c ldur etc.;
- e) depozitarea substan elor sau produselor farmaceutice se face n ambalajele indicate de produc tor;
- f) dispunerea produselor farmaceutice n spa iile de depozitare se face potrivit planului de depozitare, acolo unde este cazul;
- g) pstrarea i depozitarea altor materiale n spa iile de depozitare a produselor farmaceutice sunt interzise.

## **SEC IUNEA a 5-a**

### **Spa ii de depozitare**

#### **ART. 71**

La depozitarea materialelor se ine seama de propriet ile fizico-chimice ale acestora - gradul de periculozitate, sensibilitatea la c ldur , la fum sau la umezeal , reac ia fa de alte materiale, posibilitatea de aprindere, precum i de substan ele care pot fi utilizate la stingerea incendiilor etc.

#### **ART. 72**

Produsele, materialele i ambalajele depozitate n interiorul spa iilor de depozitare sau pe suprafe ele de teren aferente se amplaseaz pe stive, grupe sau sectoare, astfel ncât s se asigure spa iile de siguran i acces ntre stivele de m rfuri, c ile de acces pentru folosirea ma inilor i utilajelor de interven ie n caz de incendiu etc.

#### **ART. 73**

Culoarele de acces ntre stivele de m rfuri din interiorul nc perilor de depozitare se delimiteaz i marcheaz .

#### **ART. 74**

(1) Stivele de m rfuri sau rafturile pentru depozitarea m rfurilor se dispun astfel ncât spa iile de siguran sau acces s corespund cu pozi ia pe vertical a corpurilor de iluminat.

(2) n zonele n care m surile prev zute la alin. (1) sunt imposibil de realizat, se p streaz un spa iu de siguran de cel pu in 0,50 m de la limita superioar a stivelor de m rfuri i pân la nivelul corpurilor de iluminat.

#### **ART. 75**

Atât n interiorul spa iilor de depozitare, cât i pe suprafe ele de teren folosite pentru depozitarea m rfurilor i ambalajelor se p streaz n permanen ordine i cur enie.

#### **ART. 76**

Se interzice folosirea n spa iile de depozitare a re ourilor i radiatoarelor electrice, precum i a l mpilor electrice defecte sau neasigurate cu protec ie adecvat .

#### ART. 77

Este interzis a se p ăstra în spa iile de depozitare obiecte str ăine de inventarul depozitului.

#### ART. 78

Personalul spa iilor de depozitare asigur ă supravegherea, conform instruc iunilor furnizorului, a materialelor periculoase.

#### ART. 79

Pe toat ă suprafa a spa iului de depozitare se interzic aprinderea i utilizarea focului de orice natur , precum i fumatul.

#### ART. 80

Lucr rile cu foc deschis se execut ă numai pe baza permisului de lucru cu foc i numai cu indicarea persoanelor r ăspunz ătoare de m ăsurile ce trebuie luate pentru ap ărarea împotriva incendiilor.

#### ART. 81

În spa iile de livrare i recep ie a m ărfurilor/produselor, precum i în apropierea acestora se asigur ă urm ătoarele m ăsurile principale:

- a) se interzice utilizarea focului deschis;
- b) se interzice fumatul;
- c) se interzice p ăstrarea unor cantit ăți de materiale mai mari decât capacitatea maxim admis ă, care pot îngreuna evacuarea personalului din spa iul respectiv;
- d) se interzice blocarea gurilor de evacuare a sistemului de ventilare, acolo unde acesta este prev ăzută, cu diverse m ărfuri, produse sau alte materiale;
- e) se îndepl ăteaz ă imediat toate de ăeurile sau alte materiale combustibile care nu au leg ătur ă cu activitatea care se desf ășoară în spa iul respectiv.

### **SEC IUNEA a 6-a**

#### **Spa ii destinate exclusiv instala iilor frigorifice**

#### ART. 82

Instala iile frigorifice se amplaseaz ă în înc ăperi aerisite, în care se interzice accesul cu surse de foc deschis.

#### ART. 83

Se interzice func ționarea instala iei electrice f ără se asigura etan ăitatea tablourilor electrice, în cazul în care acestea se afl ă în interiorul sau imediata vecin ătate a s ălii ma inilor.

#### ART. 84

Se interzic depozitarea i p ăstrarea în spa iul destinat instala iilor frigorifice a materialelor sau lichidelor care nu au leg ătur ă cu activitatea desf ășurată în acesta.

#### ART. 85

Se evit ă scurgerea uleiului pe pardoselile acestor spa ii, iar în caz de nevoie, acesta se îndepl ăteaz ă utilizându-se detergen ăi.

#### ART. 86

- (1) Exploatarea instala iilor frigorifice se face numai de personal calificat.
- (2) Verificarea, controlul i repararea instala iilor frigorifice se fac numai de personal autorizat.



## **SEC IUNEA a 7-a**

### **Spa ii cu destina ii administrative**

#### **ART. 87**

În spa iile cu destina ii administrative activitatea se organizeaz astfel încât s nu se creeze aglomer ri de persoane i supraînc rcare cu mobilier i echipamente specifice care s îngreuneze sau s blocheze evacuarea în caz de incendiu.

#### **ART. 88**

(1) Se interzice depozitarea materialelor i lichidelor combustibile în poduri, subsoluri, pe culoare, în casele sc rilor i pe alte c i de evacuare a acestora, care s împiedice evacuarea sau s m reasc pericolul de incendiu.

(2) Se interzice amenajarea de boxe în casele sc rilor, sub rampele sc rilor sau în podurile cl dirilor.

#### **ART. 89**

Se interzic fumatul i utilizarea focului deschis, precum i utilizarea mijloacelor de iluminat cu flac r deschis în spa iile în care se desf oar activit i administrative, în podurile, arhivele i magaziile acestora i în alte locuri cu risc de incendiu din construc iile în care acestea sunt amplasate.

#### **ART. 90**

Pe timpul exploat rii spa iilor în care se desf oar activit i administrative trebuie luate m suri pentru înl turarea i/sau reducerea la minim a pericolului de incendiu, prin limitarea, la strictul necesar, a cantit ilor de materiale combustibile i eliminarea eventualelor surse cu poten ial de aprindere a acestora.

#### **ART. 91**

La terminarea programului de lucru se deconecteaz aparatele/sistemele de înc lzure/ventila ie/climatizare local , se întrerupe iluminatul artificial i se opre te alimentarea cu energie electric a calculatoarelor i a altor aparate cu alimentare electric care nu necesit func ionare permanent .

## **SEC IUNEA a 8-a**

### **Spa ii cu destina ii auxiliare i conexe**

#### **ART. 92**

(1) În spa iile destinate centralelor termice, instala iilor sanitare, centralelor de ventilare i climatizare, instala iilor electrice i instala iilor de gaze se interzic depozitarea materialelor i amplasarea de mobilier sau alte obiecte similare.

(2) În spa iile prev zute la alin. (1) se respect i prevederile reglement rilor tehnice specifice.

#### **ART. 93**

Pe timpul exploat rii instala iilor aferente construc iilor i instala iilor utilitare se respect instruc iunile i regulile de utilizare a echipamentului/ma ini, stabilite de proiectan i i de produc tori, precum i m surile de ap rare împotriva incendiilor prev zute în reglement rile tehnice specifice în vigoare.

## CAPITOLUL IV

### Evacuarea în caz de incendiu

#### SEC IUNEA 1

##### Prevederi generale

###### ART. 94

Proprietarul spa iilor pentru comer are urm toarele obligatii privind evacuarea în caz de incendiu:

- a) stabile te modalit ile i procedurile de evacuare a persoanelor i bunurilor, adaptate la categoria spa iului comercial;
- b) stabile te atribu iile privind evacuarea persoanelor care nu se pot evacua singure;
- c) asigur instruirea personalului propriu privind atribu iile ce îi revin din organizarea evacu rii în caz de incendiu;
- d) asigur mijloacele necesare evacu rii în caz de incendiu;
- e) stabile te priorit ile în desf urarea opera iunilor de evacuare în func ie de personalul propriu avut la dispozi ie;
- f) stabile te ordinea de salvare a bunurilor i materialelor.

###### ART. 95

Personalul cu atribu iile în domeniul ap r rii împotriva incendiilor, prev zut la art. 6, are urm toarele atribu iile privind evacuarea în caz de incendiu:

- a) realizeaz instruirea personalului propriu privind atribu iile ce îi revin din organizarea evacu rii în caz de incendiu;
- b) conduce i coordoneaz ac iunile cuprinse în organizarea evacu rii în caz de incendiu;
- c) asigur amenajarea, dac este nevoie, a locurilor de evacuare pentru persoane i bunuri.

###### ART. 96

Personalul angajat are urm toarele atribu iile privind asigurarea evacu rii în caz de incendiu:

- a) particip la instruirea privind atribu iile ce îi revin din organizarea evacu rii în caz de incendiu;
- b) îndepline te ac iunile ce îi revin cuprinse în organizarea evacu rii în caz de incendiu;
- c) se subordoneaz , pe timpul ac iunilor de evacuare, personalului cu atribu iile în domeniul ap r rii împotriva incendiilor prev zut la art. 6.

###### ART. 97

Alarmarea în caz de incendiu a utilizatorilor se realizeaz cu mijloace adecvate fiec rui obiectiv i dinainte stabilite, astfel încât s nu produc panic în rândul acestora.

###### ART. 98

(1) În situa ia alarm rii în caz de incendiu a utilizatorilor prin mesaj preînregistrat, acesta trebuie s fie codificat sau discret pentru a nu induce panic în rândul persoanelor care se afl în spa iile pentru comer .

(2) Este obligatoriu ca mesajul preînregistrat s fie cunoscut de c tre întreg personalul din spa iul pentru comer .

###### ART. 99

Personalul angajat trebuie s cunoasc mijloacele de alarmare, alertare, evacuare, precum i modul de ac ionare în caz de incendiu.

#### ART. 100

Pentru evacuarea în siguranță în caz de incendiu se iau măsuri de instruire temeinică a personalului angajat privind:

a) modalitățile practice de asigurare a evacuării utilizatorilor ori, după caz, a salvării persoanelor care nu se pot evacua singure;

b) modalitățile practice de asigurare a salvării obiectelor din cadrul obiectivului în cazul producerii unui incendiu, cu precizarea personalului nominalizat pentru salvarea, paza obiectelor evacuate, locurile de adăpostire și, după caz, a mijloacelor tehnice alocate.

#### ART. 101

Personalul angajat trebuie să fie capabil în orice moment să respecte instrucțiunile specifice în vederea punerii în aplicare a procedurii de evacuare a utilizatorilor.

#### ART. 102

Evacuarea utilizatorilor se face:

a) în mod organizat, sub supravegherea personalului desemnat;

b) prin locurile dinainte stabilite, în baza planurilor de evacuare.

#### ART. 103

Personalul angajat care își desfășoară activitatea la casele de marcat trebuie să indice utilizatorilor căile de evacuare.

#### ART. 104

Pe timpul exercițiilor de evacuare se urmărește inclusiv nivelul de respectare a regulilor privind comportamentul personalului: evitarea panicii, a busculadelor și coordonarea acțiunilor.

### **SEC IUNEA a 2-a**

#### **Planificarea și executarea exercițiilor de evacuare în caz de incendiu**

#### ART. 105

Scopul principal al planificării și executării exercițiilor de alarmare/evacuare îl reprezintă cunoașterea de către personalul angajat a modului de acțiune în caz de incendiu.

#### ART. 106

Exercițiile de alarmare/evacuare în caz de incendiu se planifică și se execută o dată la 6 luni cu personalul propriu, în funcție de formele de evacuare, și se pot organiza pentru întreaga construcție sau pe segmente închiriate din aceasta.

#### ART. 107

(1) Executarea exercițiilor de evacuare reprezintă obligația persoanei care administrează spațiul.

(2) Pentru construcțiile în care sunt înglobate spații comerciale, planificarea și organizarea exercițiilor de evacuare reprezintă obligația proprietarului construcției.

#### ART. 108

Executarea exercițiilor de alarmare/evacuare în caz de incendiu se planifică și organizează în baza planurilor de evacuare.

#### ART. 109

Planificarea și executarea exercițiilor de alarmare/evacuare sunt coordonate de personalul cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor și sunt conduse de persoana care administrează spațiul.

## ART. 110

Fiecare exercițiu se finalizează cu analiza nivelului de cunoaștere a obligațiilor ce revin personalului angajat, pe fiecare loc de muncă.

## ART. 111

(1) Ipotezele, obiectivele, scopurile exercițiilor de alarmare/evacuare și, respectiv, obligațiile pe timpul desfășurării exercițiului se prelucrează cu personalul angajat.

(2) Pentru fiecare ipoteză, personalul angajat va fi verificat privind cunoașterea modului de acțiune.

## ART. 112

(1) La finalizarea exercițiilor de alarmare/evacuare, persoana care administrează spațiul, împreună cu personalul prevăzut la art. 6, analizează modul de desfășurare a acestora.

(2) Analiza efectuată este utilizată în reactualizarea planurilor de pregătire în domeniul situațiilor de urgență a salariaților, precum și în reactualizarea planurilor de intervenție, după caz.

## CAPITOLUL V

### **Echiparea și dotarea cu mijloace de protecție împotriva incendiilor**

## ART. 113

Echiparea și dotarea construcțiilor cu instalații de protecție împotriva incendiilor și alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor și parametrilor specifici, precum și dimensionarea și amplasarea acestora se asigură conform prevederilor din proiectul tehnic al construcției.

## ART. 114

Exploatarea și menținerea în stare de funcționare a instalațiilor de protecție împotriva incendiilor și a altor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor se realizează în conformitate cu regulamentele tehnice specifice.

## ART. 115

Persoana care administrează spațiul trebuie să asigure existența unui registru de control al instalațiilor de protecție împotriva incendiilor.

## ART. 116

(1) Proprietarul spațiului pentru comerț sau persoana care administrează spațiul desemnat de proprietar, în condițiile legii, este responsabil/responsabil pentru echiparea, dotarea, inspectarea, întreținerea și repararea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor în spațiile de folosință comune.

(2) Locatarii au obligațiile menționate la alin. (1), pentru spațiile închiriate în spațiile pentru comerț, dacă prin contractul de închiriere nu se prevede altfel.

## ART. 117

În spațiile pentru comerț se utilizează numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor certificate sau agrementate în conformitate cu exigențele regulamentelor în domeniu.

## ART. 118

Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor utilizate de personalul angajat și/sau de forțele de intervenție se amplasează cu respectarea următoarelor cerințe:

a) locurile de amplasare trebuie să fie vizibile, ușor accesibile, de exemplu: căi de evacuare, coridoare, holuri, în zonele ieșirilor și alte asemenea spații la distanțe optime față de focarele cele mai probabile;

b) înălțimea de montare și greutatea acestora trebuie să fie pe măsura capacităților fizice ale persoanelor care le utilizează;

c) trebuie să fie bine fixate și să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.

ART. 119

Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se indică prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale.

ART. 120

Dotarea minimă cu stingătoare de incendiu a categoriilor de spații pentru construcții se asigură conform proiectului tehnic.

ART. 121

(1) Pentru stingătoarele portative, documentele de referință sunt Directiva 97/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune și SR EN 3 (cu toate părțile sale) sau reglementări echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia sau ale statelor AELS parte la acordul privind Spațiul Economic European.

(2) Referitor la performanțele de stingere, acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) stingătoarele cu CO<sub>2</sub> sunt cel puțin de capacitate/incărcătură de minimum 2,5 kg;

b) stingătoarele cu pulbere sunt cel puțin de capacitate/incărcătură de minimum 6 kg;

c) stingătoarele cu apă pulverizată /spumă sunt cel puțin de capacitate/incărcătură de minimum 6 litri.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică stingătoarelor cu performanțe de stingere echivalente care sunt fabricate și/sau comercializate legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau Turcia ori fabricate legal într-un stat AELS parte la acordul privind Spațiul Economic European, în conformitate cu specificațiile normative în vigoare în aceste țări.

ART. 122

În spațiile pentru comerț care au suprafața sub 200 mp se asigură dotarea cu cel puțin două stingătoare de incendiu.

ART. 123

Dotarea cu stingătoare de incendiu pentru spațiile pentru comerț înglobate în alte construcții se realizează de către proprietarul construcției respective, înându-se seama, în principal, de prevederile art. 124 - 126.

ART. 124

Se recomandă respectarea următoarelor valori ale distanțelor și înălțimii de montare a stingătoarelor în perimetrul suprafeței protejate:

a) maximum 15 m, respectiv 20 m față de cele mai importante focare de incendiu din clasele B și A;

b) maximum 1,4 m înălțime față de pardoseală.

ART. 125

Controlul stării de funcționare a instalațiilor de protecție împotriva incendiilor și a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se execută, conform prevederilor cuprinse

în reglementările tehnice și în instrucțiunile tehnice elaborate de producători/furnizori, de către persoanele fizice și juridice atestate conform legii.

## **CAPITOLUL VI**

### **Dispoziții finale**

#### **ART. 126**

Dispozițiile generale se aplică cumulativ pentru fiecare caz - construcție, instalații, amenajări și alte spații aferente construcțiilor -, indiferent de capitolul la care sunt prevăzute, înându-se seama de cazul cel mai defavorabil și avându-se în vedere și prevederile celorlalte acte normative specifice domeniului de apărare împotriva incendiilor, care nu sunt cuprinse în prezentele dispoziții.

#### **ART. 127**

Proprietarii spațiilor pentru comerț pot stabili, în raport cu specificul acestora, și alte reguli și măsuri privind apărarea împotriva incendiilor.

#### **ART. 128**

(1) În spațiile pentru comerț este obligatorie organizarea, în condițiile legii, a activității de control intern al respectării normelor de apărare împotriva incendiilor.

(2) Controlul intern privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor poate fi executat de proprietarul construcției, de conducătorii locurilor de muncă și de personalul prevăzut la art. 6 alin. (2), după caz.

#### **ART. 129**

Rezultatele controlului desfășurat de către inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situații de urgență județene/al municipiului București și de personalul cu atribuții de control în domeniul apărării împotriva incendiilor sunt menționate în procesele-verbale de control, se consemnează în registrul de control și se analizează de persoanele care administrează spațiul și personalul cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

-----